

## ZUSAMMENFASSUNG

Nr. 2230820/2

Nur gültig in Kombination mit dem ISP GmbH-Prüfbericht Nr. 2230820/2 vom 16.10.2020

- Prüfauftrag:** Eignungsprüfung eines Deckensystems gemäß DIN 18032 – Hallen für Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung, Teil 3: Prüfung der Ballwurfsicherheit (Stand: 2018).
- Antragsteller:** Cewood SIA  
Galdusalas 1  
04336 Jaunlaicene  
Lettland
- Prüfstelle:** ISP GmbH  
Institut für Sportstättenprüfung  
Amelunxenstraße 65  
48167 Münster  
Deutschland
- Produktname:** Cewood System Ball Impact Metall
- Beschreibung:** HWL-Deckenpaneele mit den Abmessungen (L x B x H) von ca. 1200 mm x 600 mm x 35 mm und ca. 600 mm x 600 mm x 35 mm mit einer Metallunterkonstruktion.
- Prüfergebnis:** Das Deckensystem „Cewood System Ball Impact Metall“ überstand die Beanspruchung durch Handbälle mit marginalen optischen Veränderungen. Somit erwies sich das System als **ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 (November 2018) für Deckenelemente.**

Die Vervielfältigung und Veröffentlichung dieses Dokumentes in gekürztem Wortlaut sowie die Verwendung zur Werbung ist nur mit der schriftlichen Genehmigung der ISP GmbH zulässig.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Muster.

Münster, 16.10.2020



Dennis Frank  
INSTITUTSLEITER

**ANSCHRIFT**  
ISP GmbH  
Amelunxenstraße 65  
48167 Münster  
Deutschland

**KONTAKT**  
T +49 (0) 2506 30 770 00  
info@isp-germany.com  
www.isp-germany.com

**BANKVERBINDUNG**  
Vereinigte Volksbank Münster eG  
SWIFT-BIC GENODEM1MSC  
IBAN DE57 4016 0050 0084 6989 00

**GESCHÄFTSFÜHRUNG**  
Dennis Frank  
**HANDELSREGISTER**  
HRB 208985  
Amtsgericht Osnabrück

**STEUERNUMMER**  
337 / 5945 / 0518  
USt-Id Nr. DE297978054